



Marciniowice, dnia 7 października 2009 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Marciniowice**”.

Zamawiający - Gmina Marciniowice z siedzibą przy ul. Tuwima 2, 58-124 Marciniowice, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
Zamawiający - Gmina Marciniowice z siedzibą przy ul. Tuwima 2, 58-124 Marciniowice, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 10:

Czy w ofercie cenowej należy uwzględnić koszt wpięcia do systemu monitoringu nowo wybudowanych tłoczni I pompowni ? Jeżeli tak to prosimy o podanie jaki system monitoringu należy uwzględnić w wycenie

Odpowiedź nr 10

Przedsiębiorstwo eksploatujące system wodociągowo kanalizacyjny Gminy Marciniowice wyposażone jest w radiowy system monitorujący sieć wodociągową pracujący w paśmie 440 – 450 MHz. Ze względu na unifikację sprzętu jak i również funkcjonująca /pracująca/ sieć radiowej transmisji danych szafy sterownicze tłoczni/ pompowni powinny być wyposażone w sterownik przemysłowy PLC - fabryczny klasy np. Siemens, Schneider z podłączonym radiomodem cyfrowym pracującym w paśmie 440 – 450 MHz. Komunikacja przepływu danych sterownika powinna być oparta o protokół komunikacyjny MODBUS RTU.

Wykonawca ma w obowiązku wykonać monitorowanie pompowni przez radiomodem kompatybilny z istniejącym systemem bez włączania go do systemu.