



Marcinowice, dnia 12 października 2009 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Marcinowice**”.

Zamawiający - Gmina Marcinowice z siedzibą przy ul. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający - Gmina Marcinowice z siedzibą przy ul. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 11

W specyfikacji technicznej założono wykonanie zbiorników dla tłoczni o przekroju kołowym o średnicy 4,5 m z elementów z betonu B45 lub alternatywnie z polimerobetonu. Ze względu na trudności z zakupem zbiorników o przekroju kołowym dla średnicy 4,5 m, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiorników o przekroju innym niż kołowym np. o przekroju wielokąta?

Odpowiedź nr 11

Wielkość zbiornika oraz jego kształt powinny być dostosowane do wielkości zabudowy wyposażenia tłoczni. Wymagana szczelność zbiornika 100%. Zamawiający dopuszcza również rozwiązanie równoważne - zbiorniki tłoczni z gęsto usieciowanego PEHD. Zaleca się aby na plac budowy dostarczona była przez jednego dostawcę kompletna, prefabrykowana gotowa do zabudowy w wykopie tłoczni ścieków wraz z zbiornikiem, pompami, komorą retencyjną ścieków orurowaniem wewnątrz komory jak i wyposażeniem niezbędnym do eksploatacji i obsługi tłoczni.