

Odpowiedzi na pytania do przetargu na zadanie:

Odbudowa i modernizacja drogi gminnej dz. Nr 511 w Mysłakowie - etap I.

1. Zgodnie z załącznikiem nr 3 Zamawiający wymaga wskazania podmiotu/ podwykonawcy/ realizującego daną część zamówienia. Natomiast zgodnie z Pzp art. 36 pkt 4 „Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom”. Zgodnie z tym zapisem Zamawiający może żądać wskazania przez Wykonawcę jaką część zamówienia i jaką wartość zamierza on powierzyć podwykonawcy, ale nie może żądać podania jego nazwy. Proszę zatem o wykreślenie z załącznika nr 3 z tabeli - kolumny „podmiot” – wskazującej nazwę podwykonawcy.

Odpowiedź:

Kolumna „podmiot” z tabeli w załączniku nr 3, wskazująca nazwę podwykonawcy, należy wykreślić.

2. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego: projektu budowlanego i szczegółowych specyfikacji technicznych, jeżeli Zamawiający jest w ich posiadaniu.

Odpowiedź:

Nie posiadamy projektu budowlanego i szczegółowych specyfikacji (w związku z Ustawą z dnia 11.08.2001 r. – Dz.U. z 2001 r. nr 84, poz. 906 o szczegółowych zasadach odbudowy i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku żywiołu).

3. Proszę o podanie jakie jest uziarnienie warstwy wiążącej i ścieralnej.

Odpowiedź:

Uziarnienie warstwy wiążącej 0/20mm, uziarnienie warstwy ścieralnej 0/12,8mm.

4. Czy Zamawiający uzna, iż Wykonawca dochował umownego terminu zakończenia prac, jeżeli do czasu określonego w § 2 umowy zgłosi on Zamawiającemu gotowość do odbioru robót?

Odpowiedź:

Nie. Za zakończenie uznaje się podpisanie protokołu końcowego.

5. Jako że Zamawiający już na etapie składania ofert, oczekuje od Wykonawcy wiążącej informacji co do wartości prac, jakie ten zamierza podzlecać, prosimy o informację jakie przesłanki będą stanowiły podstawę do zmiany § 9 ust. 2 umowy w zakresie wynagrodzenia należytego podwykonawcy?

Odpowiedź:

Nie przewiduje się; z wyjątkiem pkt 20 SIWZ.

6. W kontekście zapisów pkt 1 Karty Gwarancyjnej, proszę o informacje jakie wady należy uznać za „szczególnie uciążliwe”.

Odpowiedź:

Za „szczególnie uciążliwe” rozumie się wady „znacznie” ograniczające sposób użytkowania.

7. Czy w związku z zapisem § 10 ust. 2 pkt c Wykonawca ma rozumieć, że za zwłokę w usunięciu wad w terminie dodatkowym Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,6 % wynagrodzenia netto?

Odpowiedź:

Za zwłokę w usunięciu wad w terminie dodatkowym Zamawiający naliczy karę w wysokości 4,5% wynagrodzenia netto.

8. Nawiązując do § 10 ust. 3 proszę o sprecyzowanie jakimi obiektywnymi przesłankami będzie kierował się Zamawiający przy ocenie czy dana wada wpływa na „wartości estetyczne” przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

Obiektywnej oceny „wartości estetycznych” dokona komisja odbioru.

9. O jakich konkretnie zobowiązaniach Wykonawcy jest mowa w §10 ust. 4 projektu umowy i co Wykonawca ma rozumieć pod pojęciem obowiązku „naprawienia strat”?

Odpowiedź:

Pod pojęciem „naprawiania strat” rozumieć należy zobowiązania wynikające z umowy, naprawienia strat określonych przez komisję odbioru oraz komisje przeglądowe w okresie gwarancyjnym.

Opracował:
Anna Urbańska
Ryszard Porębski