

Dotyczy przetargu nr OR.271.12.2014 z dnia 07.07.2014r. na realizację zamówienia p.n.

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Marcinowice – plac zabaw”

Zamawiający Gmina Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami nie ujawniając źródła zapytania.

Pyt. 1

Zgodnie z PZT należy wykonać natrysk EPDM w określonym w specyfikacji kolorze. Czy zastosowany granulata do natrysku ma być jednorodny, czy też może być barwiony?

Odp. 1

Zamawiający przy wykonywaniu warstwy użytkowej nawierzchni poliuretanowej wymaga zastosowania granulatu EPDM pochodzącego z produkcji pierwotnej, barwionego w tzw. masie. Nie dopuszcza się stosowania granulatu EPDM powleczonego barwnikiem.

ZASTĘPCA WOJTA



Ewa Piedler-Leńska