

Gmina Marcinowice
58-124 Marcinowice, ul. J. Tuwima 2
tel. 74 85 85 226, fax 74 85 85 231
NIP 884-23-65-290 REGON 890718366

Marcinowice, dnia 20 czerwca 2017r.

Dotyczy postępowania Nr OR.271.4.2017
pn. „Rozwój e-usług publicznych na obszarze Gminy Marcinowice”

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) zamawiający informuje, że wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Jest jeden poważny błąd w specyfikacji UPS'a, który dotyczy mocy urządzenia:

Moc pozorna	min. 2000 VA
Moc rzeczywista	min. 2700 W

Moc rzeczywista jest większa od pozornej, co skutkuje tym, że takiego sprzętu nie ma

Odp.

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w zakresie wymagań dotyczących zasilacza awaryjnego.

Zamawiający zmienia SIWZ (Załącznik Nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

Część 2. Modernizacja infrastruktury sieciowej - zakup i instalacja wyposażenia serwerowni
Zasilacz awaryjny UPS 3000VA z dodatkowym bankiem baterii – 1 sztuka


w tabeli minimalne parametry sprzętowe zasilacza awaryjnego:

Było:

1	Moc pozorna	min. 2000 VA
---	-------------	--------------

Jest:

1	Moc pozorna	min. 3000 VA
---	-------------	--------------


Władysław Gołębiowski