

Odpowiedzi na pytania do przetargu na zadanie:

1. Oświetlenie uliczne Śmiałowice, droga gminna oraz skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2886D.

2. Oświetlenie uliczne Chwałków, droga powiatowa nr 1994D oraz drogi gminne – etap I

Pyt. Pozycja 19 Przedmiaru Chwałków jest zapis „Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego 24 szt.”, proszę o wyjaśnienie czego dotyczy ta pozycja. Czy jest to tabliczka bezpiecznikowa montowana w słupach oświetleniowych, czy rzeczywiście szafka oświetlenia ulicznego – jeśli tak to proszę o potwierdzenie ilości i przekazanie schematu szafki oświetleniowej

Odpowiedź: W pozycji 19 przedmiaru oświetlenia ulicznego Chwałków należy wycenić 24 szt. tabliczek bezpiecznikowych montowanych w słupach oświetleniowych.

Opracował: R. Porębski