


Złącze kablowo-pomiarowe typu ZK-1+ 1TL
np. prod. Sypniewski, w uk ładzie poziomym przeznaczone
do pomiaru energii elektrycznej u jednego odbiorcy w sieć
elektrycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V, 50Hz
w układzie TN-C.
W zależności od potrzeb mogą być wolnostojące
(z fundamentem) lub do osadzenia w ścianie (bez
fundamentu).

UKŁAD SIECI TN-S SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

			"Architeam"	
Mierczyce 77-59-430 Wądroże Wielkie				
www.architeam.com.pl, architeam@op.pl, tel.0607-208-615				
obiekt: ŚWIETLICA WIEJSKA				
Tworzylanów dz. nr 415				
temat: SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKU			SKALA	
data 07.2014		stadium: PB	branża: architektura	
projektował:		mgr inż. Robert Myślak	podpis:	
		nr uprawnień: 130/DOS/06		
sprawił:		mgr inż. Jacek Zadrozny	podpis:	
		nr uprawnień: 262/00/DUW		
			nr rysunku:	
			E-1	