



UWAGA:
Do instalacji odgromowej nie podłączac obwodów i konstrukcji metalowych wentylacji mechanicznej, central wentylacyjnych, kanałów wentylacyjnych oraz konstrukcji nośnych (np. ram) do których mocowane będą urządzenia wentylacji mechanicznej.

LEGENDA INSTALACJI:

- Przewód odgromodający z dachu budynku
- Wykonany pod elementem (rozpięciem) blachy dachu dachem stalowym ocynkowanym o przekr. 8mm
- Uziom odkowy instalacji odgromowej wykonany blachą stalową ocynkowaną o przekr. 8mm
- Uziom odgromowej wykonany blachą stalową ocynkowaną o przekr. 8mm
- Złoty odgromodający połączony z uziomem obwodowy poprzez złącze kontrolne ZK
- Strefy ochronne i osłony izolacyjne wykonane zgodnie z normą PN-EN 62305-3:2009
- Złącze kontrolno-pomiarowe montować w studniach lub puszkach kontrolno-pomiarowych



ZK1/ZK5

złącze kontrolno-pomiarowe montować w studniach lub puszkach kontrolno-pomiarowych

ARCHITECT TEAM			
Mierczyce 77-59-430 Wądroże Wielkie			
e-mail: archteam@op.pl; tel. 0607-208-615			
obiekt: ŚWIETLICA WIEJSKA			
Tworzyńców dz. nr 415			
temat: INSTAL. ODGROMOWA-RZUT DACHU			
data: 07.2014		stadium: PB	nr rysunku: SKALA 1:100
projektował: mgr inż. Robert Myrtek		branża: architektura	
m. uprawnienia: 130/DOS/06		podpis:	
mgr inż. Jacek Zadozny		podpis:	
m. uprawnień: 20/200/DUM		podpis:	
E-3			