



## GMINA MARCINOWICE

Marcynowice, dnia 18.04.2019r

GK-7014.2.3.2019

**Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.271.4.2019 pn.: „ Strzelce droga dojazdowa do gruntów rolnych”**

Zgodnie z art.38 ust.1 pkt 1 i ust 2 w związku z art.38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j Dz. U. z 2018 poz.1986 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do zapytań złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1.: Czy Zamawiający w poz.nr 6 przedmiaru robót dopuszcza możliwość zastosowania równoważnej technologii: stabilizacji wykonywanej na miejscu ( stabilizacja gruntu ze spoiwem hydraulicznym) ?

Odpowiedź nr 1

Istnieje możliwość dopuszczenia wykonania stabilizacji gruntu na miejscu, pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu recepty gruntu istniejącego , by utrzymać wszystkie parametry wytrzymałościowe RM 2,5 MPa i projektowaną nośność podbudowy, przy optymalnej wilgotności.

**WÓJT**  
**Stanisław Leń**