

PYTANIA DO PRZETARGU

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH MARCINOWICE (ETAP 1) I SZCZEPANÓW W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013, OŚ 4, LEADER

PYTANIE 1

Proszę o zamieszczenie parametrów bednarki.

Odpowiedź: 20x4 mm

PYTANIE 2

Proszę o sprecyzowanie która specyfikacja jest właściwa do wyceny „Specyfikacja_techniczna_-_Oświetlenie_Szczepanów.pdf.” czy „specyfikacja_tech_szczep.pdf” w obu specyfikacjach są rozbieżne informacje odnośnie materiałów

Odpowiedź: „Specyfikacja techniczna – Oświetlenie Szczepanów.pdf.”
(usunięto specyfikację pierwotną, niewłaściwą)

PYTANIE 3

Czy dopuszcza się zamienniki opraw na innego producenta o takich samych parametrach?

Odpowiedź: nie dopuszcza się.

PYTANIE 4

Dokumentacja ST odwołuje się do rysunków, których nie ma w dokumentacji przetargowej. Proszę o udostępnienie tych rysunków.

Odpowiedź: rysunki do wglądu w tutejszym urzędzie w godzinach pracy.

PYTANIE 5

Proszę o określenie o jakich znakach mowa w pozycji nr 46 przedmiaru Szczepanów.

Odpowiedź: prowadzenia robót w pasie drogowym

PYTANIE 6

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmocnianych włóknem węglowym?

Odpowiedź: zgodnie z dokumentacją.