



# GMINA MARCINOWICE

---

Marcinowice, dnia 18.10.2019r

OR.271.10.2019

## Wszyscy oferenci

Dot przetargu pn: „. Przebudowa drogi gminnej nr 111722 D od drogi powiatowej do końca zabudowań w m. Strzelce”

### Pytanie

Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej i porównaniu z przedmiarem robót prosimy o uściślenie ilości znaków aktywnych wraz z wyniesieniem przejść dla pieszych w dokumentacji na rysunku PZT występują 3 szt. w/w przejść a w przedmiarze dwa. Ile należy wyliczyć? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki dotyczące oznakowania pionowego znaków aktywnych. i wyniesionego przejścia dla pieszych. Jakie mają spełniać parametry techniczne znaki aktywne jaka moc fotowoltaiki jaki akumulator oraz wyniesionego przejścia dla pieszych gr. wyniesionego przejścia dla pieszych i czy oznakowanie ma być grubo czy cienkowsarstwowe.

Prosimy o zajęcie stanowiska.

### Odpowiedź

W dokumentacji projektowej na rysunku PZT występują 3 przejścia, z czego 2 są aktywne, a jedno zwykłe.

Znaki aktywne z pulsującym światłem zasilane z panelu, moc akumulatora nie ma znaczenia, są gotowe w zestawie

Oznakowania przejścia ma być cienkowsarstwowe

**KIEROWNIK**  
Referatu Infrastruktury Technicznej  
i Gospodarki Komunalnej  
*Janina Kuta*