SCHEMAT Z ZABEZPIECZENIEM W UKŁADZIE OTWARTYM



OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

NW – naczynie wzbiorcze
PG – podgrzewacz ciepłej wody
K – kocioł
FS – filtr siatkowy
ZK – zawór kulowy
ZZ – zawór zwrotny
ZS – zawór spustowy
C1 – licznik ciepła
PI – manometr 0–6 bar
TI – termometr 0–120 st.C
PTI – termomanometr
CT – czujnik temperatury
CZ – czujnik temperatury zewnętrznej
SK – zawór antyskażeniowy

OZNACZENIA PRZEWODÓW:

- Przewody zasilania instalacji c.o. i z kotła
- Przewody powrotu z instalacji c.o. i do kotła
- Przewody ciepłej wody użytkowej
- Przewody cyrkulacji ciepłej wody
- Przewody wody zimnej
- Przewód elastyczny uzupełniania wody
- Przewody elektryczne

P1 pompa obiegowa Grundfos typ ALPHA2 25-40 180
P2 pompa obiegowa Grundfos typ ALPHA2 25-60 180
P3 pompa obiegowa Grundfos typ ALPHA2 25-60 180
P4 pompa ładująca Grundfos typ ALPHA2 25-60 180
P5 pompa kotłowa Grundfos typ MAGNA3 32-60
P6 pompa cyrkulacyjna Grundfos typ UP 20-15N

TZM1 zawór trójdrogowy kv=6,3 m3/h dn25
Danfoss HRB3 z siłownikiem AMB162
TZM2 zawór trójdrogowy kv=4,0 m3/h dn20
Danfoss HRB3 z siłownikiem AMB162
TZM3 zawór trójdrogowy kv=2,5 m3/h dn15
Danfoss HRB3 z siłownikiem AMB162
STAD1 zawór równoważący IMI dn15 n=2,6
STAD2 zawór równoważący IMI dn20 n=2,3
RH rozdzielacz hydrauliczny MAGRA VARIO 85-20 4 obwodowy
SH sprzęgło hydrauliczne MAGRA typ WST 80-34

Usługi Projektowe Adam Madrzak
58-150 Świdnica, Bolesław 49c
NIP 884-07-7849 REGON 890242640
tel. 602 009 800 e-mail adam.madrzak703@gmail.com

OBIEKT:	BUDYNEK SZKOLNY Z KLUBEM MALUCHA - PRZEBUDOWA I REMONT INSTALACJI CO I CW Z KOTŁOWNIĄ Wiry 61 , dz. nr 231, obr.Wiry, jedn.Marcinowice		
	GMINA MARCINOWICE		
ADRES:	58-124 Marcinowice, ul. Juliana Tuwima 2		
INWESTOR:	Adam Madrzak	Instalacje sanitarne	Marzena Bylica
ADRES:	UAN.V-7342/3/135/94	nr upr.:	UAN.V-7342/6/3/96/91
Architekt:	co-cw-wiry	data:	2019-11
nr upr.:		SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI	
nazwa pliku:			
skala:			Rys. nr 6co/2