

Pytanie 1

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany obiektu przepompowni opisanego w przedmiocie zamówienia na równorzędne rozwiązanie technologiczne bez separatora części stałych, jednakże posiadającego pompy z wirnikiem otwartym typu VORTEX zapewniającego wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych minimum 80 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby dostarczona tłocznia odpowiadała wymaganiom przedstawionym w specyfikacji technicznej tj. z separacją części stałych.

Pytanie 2

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany technologii montażu złączowych studni z zaworami odpowietrzająca - napowietrzającymi na równoważne studzienki/kolumny umożliwiające prowadzenie kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany. Zawory należy montować w studni z obsługą w komorze.

Pytanie 3

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany technologii montażu złączowych studni na rurociągu tłocznym, na równoważne studzienki/kolumny czyszczakowe umożliwiające prowadzenie kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany. Czyszczak należy montować w studni jak pokazano na rysunku nr 62 (Tom 3.1.2)

Pytanie 4

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa zamówień publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane),, a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Odpowiedź 4:

Tak, wyroby budowlane powinny spełniać wymagania polskich norm przenoszących normy europejskie.

Pytanie 5

W myśl art. 8 ust 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.03.2002. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających

oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu j.w.

Odpowiedź 5

Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia zgodności materiałów odpowiednimi świadectwami jak opisano w ST-00.00 pkt. 2.

Pytanie 6

Prosimy o udostępnienie wykonawcom na stronie Zamawiającego brakujących załączników o których mowa w pkt. 5 Opisu przedmiotu zamówienia tj.

- 1) Tom 3.1 - dokumentacja projektowa
 - a) Tom 3.1.1 - projekt budowlany
 - b) Tom 3.1.2 - projekty wykonawcze
 - branża sanitarna
 - projekty budowlane zasilania pompowni - branża elektryczna
 - dokumentacja geotechniczna
 - Plan badań archeologicznych Tom 3.1.3. - Decyzje i uzgodnienia
 - c) Tom 3.1.4 - Informacja BIOZ
 - d) Tom 3.2. - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 - ST-00-00 - Wymagania ogólne
 - ST-01.01 - Roboty pomiarowe
 - ST-01.02 - Roboty ziemne
 - ST-02.01 - Kanalizacja sanitarna
 - ST-02.02 - Pompownie
 - ST-02.03. - Zasilanie energetyczne pompowni i AKPiA
 - St-02-04 - Roboty drogowe

Odpowiedź 6

Kompletna dokumentacja została zamieszczona pod adresem internetowym:

<http://marcinowice.pl/dokumenty/OPZ.zip>

Pytanie 7

Prosimy o udostępnienie w wersji edytowalnej (EXEL) załącznika nr 2 - Tabela ceny.

Odpowiedź 7

Tabela ceny w wersji edytowalnej została zamieszczona na stronie Gminy Marcinowice

<http://bip.marcinowice.pl/?przetargi=1&rok=2011&mc=12&eid=79>

Pytanie 8

Ze względu na duży zakres brakujących dokumentów, z którymi muszą zapoznać się wykonawcy, aby prawidłowo przygotować Ofertę wraz z wyceną robót oraz zbliżający się okres świąteczny, kiedy to brak jest możliwości uzyskania ofert na dostawy materiałów i urządzeń wnioskujemy o przesunięcie" terminu złożenia oferty określonego w pkt. 15 SIWZ do dnia **16.01.2012 r.**

Odpowiedź 8

Zamawiający zmienia treść SIWZ w cz.I IDW pkt.15 - Informacja dla Wykonawców. Termin składania ofert ulega zmianie na 3.01.2012 r.

W SIWZ cz.I IDW pkt.15 otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o. o, Strzelce 15A 58-124 Marcinowice , Polska, sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	3.01.2012 r.	do godz.	10:00
---------	--------------	----------	-------

Pytanie 9

Czy Zamawiający w zakresie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia żąda wykazania co najmniej 3 robót budowlanych o wartości 5 mln zł łącznie czy każdej z osobna?

Odpowiedź 9

Wykonawca musi wykazać się co najmniej 3 robotami budowlanymi polegającymi na budowie sieci kanalizacji tłoczno - grawitacyjnej w tym co najmniej 1 tłocznia i 1 pompownię ścieków wraz z systemem monitoringu każdej o wartości robót budowlanych 5 000 000 PLN brutto. Jako jedną robotę budowlaną należy traktować sieć kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z pompownią, tłocznia i systemem monitoringu.

Pytanie 10

Czy Zamawiający w zakresie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia uzna za spełnienie warunku roboty polegającej na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej?

Odpowiedź 10

Nie, należy wykazać się robotami budowlanymi polegającymi na budowie sieci kanalizacji tłoczno – grawitacyjnej jak w odpowiedzi 9.

Pytanie 11

Czy robota polegająca na budowie jednej tłoczni i pompowni ma wskazaną wartość minimalną?

Odpowiedź 11

Odpowiedź pyt. nr 9.

Pytanie 12

Jak należy traktować warunek udziału w postępowaniu dotyczącym posiadania wiedzy i doświadczenia (SIWZ p. 8.2) tj. 3 roboty budowlane o wartości robót 5 000 000 PLN brutto, razem wartość wszystkich robót czy rozdzielnie każda robota o podanej wartości?

Odpowiedź 12

Odpowiedź pyt. nr 9.

Zakład Usług Wodnych i Komunalnych
Sp. z o.o.
Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice
tel./fax 074 850-40-16, 074 850-44-16
NIP 884-001-87-04 Regon 890591552

PREZES ZARZĄDU

mgr Jacek Taratuta